

# 入札仕様書

件名	窓枠パネル型陰圧装置
----	------------

## 1. 製品の内容

仕様適合品となる物とする。

## 2. 製品規格と条件

年度内に納品完了ができること

施設窓枠にはめることができること

窓を閉めた状態でも窓枠パネルを装着することができること

他の居室でも使うことができること

CDCガイドライン定める機能をクリアしてること

## 3. 製品の仕様

病原性微生物、汚染浮遊物を室外に拡散させないための機能を有すること。

## 4. 見積の仕様

金額にはすべての経費を含めること。

## 5. 施工条件等

- ・騒音、振動等が発生する際は、事前に法人担当者に相談すること。
- ・労働基準法、その他関係法令に従い、火災、盗難、感染防止対策等徹底すること。
- ・各居室ごとに施工前、施工後、設置前、設置後の写真撮影を行い、施工完了から5日以内に法人へ提出すること。
- ・陰圧装置に陰圧されていることが分かる陰圧計が装置されていること。
- ・陰圧ブース設置後は、差圧検査を行い、CDCガイドラインの基準を満たしていることを確認し、報告書を提出すること。  
(隣室等の圧力の差が2.5Pa以上を目安とする。)

## 6. 仕様に関する問い合わせ窓口

社会福祉法人陵風会 特別養護老人ホームみどりの丘

担当：野村

電話 042-470-0645

メール <mailto:r-midori02@fmail.plala.or.jp>

以上